

# ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca  
výrobca: **ILKA s.r.o., Šamorínska 33, 903 01 Senec, Slovenská republika**  
výrobne: **Nový Svet, Slovenská republika**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Prírodné kamenivo hrubé 16/22**  
je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie  
a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje norma :

## EN 12620: 2002 Kamenivo do betónu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Frakcia	16/22	273 - K - 2008 <sup>1)</sup>
Trieda zrnitosti	G <sub>r</sub> 85/20	273 - K - 2008 <sup>1)</sup>
Obsah jemných zŕn (% hmotnosti)	f <sub>1,5</sub>	273 - K - 2008 <sup>1)</sup>
Tvar zŕn - index plochosti	Fl <sub>1,5</sub>	273 - K - 2008 <sup>1)</sup>
Tvar zŕn - tvarový index	Sl <sub>1,5</sub>	273 - K - 2008 <sup>1)</sup>
Objemová hmotnosť (Mg/m <sup>3</sup> )	2,50 - 2,70	273 - K - 2008 <sup>1)</sup>
Nasiakavosť (% hmotnosti)	max. 0,8	273 - K - 2008 <sup>1)</sup>
Humusovitosť - farebný stupeň	svetlejší ako štandardný roztok	273 - K - 2008 <sup>1)</sup>
Celkový obsah síry (% hmotnosti)	max. 1,0	1088/2008 <sup>2)</sup>
Sírany rozpustné v kyseline (% hmotnosti)	AS <sub>0,2</sub>	1088/2008 <sup>2)</sup>
Obsah chloridových (% hmotnosti)	max. 0,001	1088/2008 <sup>2)</sup>

## Národné požiadavky:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Hmotnostná aktivita rádia <sup>226</sup> Ra (Bq. kg <sup>-1</sup> )	max. 120	STM02781 <sup>3)</sup>
Index hmotnostnej aktivity (-)	max. 1	STM02781 <sup>3)</sup>

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Prírodné kamenivo hrubé 16/22 pre použitie do betónu na budovy, cesty a inžinierske stavby.

## Názov a adresa notifikovanej osoby:

**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava**  
Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: **1481 - CPD - 0090**

## Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Akreditované skúšobné laboratórium č. 1374, Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava
- 2) Geoanalytické laboratória ŠGÚDŠ, Akreditované skúšobné laboratória, Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves
- 3) Slovenská zdravotnícka univerzita, Vedeckovýskumná základňa SZU, odd. radiačnej hygieny, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

Meno: Ladislav Mészáros

Funkcia: konateľ spoločnosti

Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum: 12. 12. 2008

**ILKA s.r.o.**

se sídlom

903 01 Senec, Šamorínska 33

IČO: 31 445 284

podpis