

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: **ILKA s.r.o., Šamorínska 33, 903 01 Senec, Slovenská republika**

výrobne: **Nový Svet, Slovenská republika**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Prírodné kamenivo hrubé 4/8**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje norma :

EN 13242: 2002 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom stavebníctve a pri výstavbe ciest

EN 13242: 2002/AC: 2004 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom stavebníctve a pri výstavbe ciest. Oprava AC

V rámci počítačových skúšok typu sa overili:

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium |
|---|----------------------------------|--|
| Frakcia | 4/8 | 271 - K - 2008 ¹⁾ |
| Trieda zrnitosti | G ₀₋₈₀₋₂₀ | 271 - K - 2008 ¹⁾ |
| Obsah jemných zŕn (% hmotnosti) | f ₂ | 271 - K - 2008 ¹⁾ |
| Objemová hmotnosť (Mg/m ³) | 2,50 - 2,70 | 271 - K - 2008 ¹⁾ |
| Podiel drvených zŕn | C ₅₅₀ | 271 - K - 2008 ¹⁾ |
| Nasiakavosť (% hmotnosti) | max. 3,0 | 271 - K - 2008 ¹⁾ |
| Odoľnosť proti rozdrobovaniu | LA ₃₀ | 271 - K - 2008 ¹⁾ |
| Humusovitosť - farebný stupeň | svetlejší ako štandardný roztok | 271 - K - 2008 ¹⁾ |
| Celkový obsah síry (% hmotnosti) | S ₁ | 1088/2008 ²⁾ |
| Síry rozpustné v kyseline (% hmotnosti) | AS _{0,2} | 1088/2008 ²⁾ |

Národné požiadavky:

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium |
|---|----------------------------------|--|
| Hmotnostná aktivita rádia ²²⁶ Ra (Bq. kg ⁻¹) | max. 120 | STM02781 ³⁾ |
| Index hmotnostnej aktivity (-) | max. 1 | STM02781 ³⁾ |

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Prírodné kamenivo hrubé 4/8 pre použitie do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom stavebníctve a pri výstavbe ciest.

Názov a adresa notifikovanej osoby:

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava

Certifikát vnútro podnikovej kontroly číslo: 1481 - CPD - 0090

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Akreditované skúšobné laboratórium č. 1374, Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava
- 2) Geoanalytické laboratória ŠGÚDŠ, Akreditované skúšobné laboratória, Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves
- 3) Slovenská zdravotnícka univerzita, Vedeckovýskumná základňa SZU, odd. radiačnej hygieny, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

Meno: Ladislav Mészáros
Funkcia: konateľ spoločnosti
Dátum: 12. 12. 2008

podpis

ILKA s.r.o.
so sídlom
903 01 Senec, Šamorínska 33
IČO: 31 445 284